



Kalinafloor BV
Mrs. Nele Verkest
Kortrijkstraat 29 bus 1
8580 AVELGEM

Your message - reference

-

our reference

PW/1161

Gent

2020-05-18

Rapport de certification 20/1161

1. Description du revêtement de sol:

groupe de produits	Acoustic Click Collection Rigid PVC 1.0 - 1.5 mm IXPE acoustic backing
masse totale	8400 g/m ² - 9300 g/m ²
épaisseur total	5.0 mm – 6.0 mm
épaisseur du couche d'usure	0.3 mm – 0.55 mm

2. Essais effectués:

Classement suivant EN 13501-1:2007+A1 (2009)

Classe	EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004)	EN ISO 9239-1 (30 min.)
B_{fl}	E_{fl}	flux critique ≥ 8,0 kW/m ²

Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons. Centexbel est un organisme agréé N° 0493 pour le Règlement des Produits de Construction (RPC) et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels

addressee

Kalinafloor BV

our reference

PW/1161

Gent

2020-05-18

page

2

3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé :

pose libre sur un substrat non-inflammable¹

Bfl - s1

Noms commerciaux de ce groupe de produits

Aria acoustic
Durea acoustic
Portofino acoustic

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants

Centexbel: 18.05994.01 dd 2018-12-18
Centexbel: 20.01421.01 dd 2020-05-07

Validité du certificat

2023-12-18



Petra Wittevrongel

Product Certifier

¹ Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)